



**REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
SO SÍDLOM V PREŠOVE**
Hollého 5, 080 01 Prešov

Názov vzorky: Voda z prírodného kúpaliska Delňa, Rekreačná nádrž – pri objekte prvej pomoci „MOLO“, Prešov

Centrálne protokolové číslo: 4850/2021

Dátum odberu : 22. 7. 2021

Hodnotenie vzorky:

Prešov REAL s.r.o.	
Došlo dňa: 26 -08- 2021	
Ev. č. záznamu: 1787	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

Na základe vykonaného laboratórneho rozboru kvalita vody v sledovaných ukazovateľoch zodpovedá kritériám Vyhlášky MZ SR č.308/2012 Z. z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku.

Ing. Tatiana Miščiková,
ved. odd. HŽP
RÚVZ so sídlom v Prešove

**REGIONÁLNY ÚRAD
VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
SO SÍDLOM V PREŠOVE**
Ing. Tatiana MIŠČÍKOVÁ



Laboratórium nie je akreditované na vykonávanie skúšok označených N.

Číslo protokolu OMŽP : 161

Protokol o skúškach vody z prírodného kúpaliska č. 4850 */ 2021

ÚDAJE POSKYTNUTÉ ZÁKAZNÍKOM	
Miesto odberu vzorky:	LK Delňa - pri móle
Názov a adresa zákazníka:	RÚVZ Prešov, oddelenie HŽP

Dátum prevzatia vzorky:	22 . 07 . 2021	
Dátum začiatku skúšok:	22 . 07 . 2021	Dátum ukončenia skúšok: 27 . 07 . 2021

VÝSLEDKY MIKROBIOLOGICKÝCH A BIOLOGICKÝCH SKÚŠOK									
Č.	Ukazovateľ	KT (°C)	Jednotka	Výsledok	U (%) k = 2	Skušobná metóda		A/N	Limit **
1.	Escherichia coli	44 ± 0,5	KTJ/100 ml	0	27	SM-5.2.01	K	A	1 000
2.	Črevné enterokoky	36 ± 2	KTJ/100 ml	8	25	STN EN ISO 7899-2	K	A	400
3.	Cyanobaktérie	-	bunky / ml	0	19	STN 75 7715	M	N	100 000
4.	Chlorofyl- <i>a</i>	-	µg / l	4,9	7	STN ISO 10260	S	A	50
Identifikované baktérie :				<i>PREVAHA VO FYTOPLANKTÓNE:</i> Rias					
				Dominantné druhy :					
				<i>Cyanobaktérie :</i> -					
				<i>Riasy:</i> Phacotus lenticularis , Oocystis cf. marsonii, Coelastrum sp.					


Miesto výkonu laboratórnych činností je totožné s adresou laboratória. OLČ nezodpovedá za odber vzorky a za údaje poskytnuté zákazníkom. Výsledky sa vzťahujú iba na predmet skúšania. Protokol sa bez súhlasu laboratória môže reprodukovat len ako celok.

Vysvetlivky:

A	- akreditovaná skúška	N	- neakreditovaná skúška	U	- rozšírená neistota
K	- kultivačná metóda	M	- mikroskopická metóda	*	- číslo vzorky v centrálnom protokole
KT	- kultivačná teplota	10E2	= 10 ²	S	- spektrofotometricky
**	- limitné hodnoty (podľa NV SR č.308/2012 Z.z.) sú uvedené v rovnakých jednotkách ako výsledky skúšok				

Protokol vypracoval : *Sabolíková*
 Dátum vypracovania: 27 . 07 . 2021

Za správnosť zodpovedá: MVDr. Ľudovít Sedlák
vedúci OMŽP



Protokol schválil: Ing. Jana Dolinská
vedúca OLČ

Koniec protokolu